

15 SIMOVIS

Программный инструмент SIMOVIS V5.x доступен для запуска, параметрирования и диагностики SIMOREG 6RA70 с PC.

15.1 Возможности поставки

SIMOVIS может быть заказан под **заказным номером 6RX1700-0AD64**.

Инструмент SIMOVIS также может быть заказан под номером **опции с коротким кодом D64** вместе с блоком преобразователя 6RA70.

15.2 Установка программного обеспечения

Программное обеспечение поставляется на CD вместе с инструкцией по эксплуатации в формате Word 6.0.

Краткий обзор содержания CD может быть найден в файле START.HTM. Если на Вашем PC инсталлирован HTML Browser, Вы можете запустить обзор двойным щелчком по START-HTML. С другой стороны, Вы можете найти информацию в текстовом формате в файле README.TXT.

Если ваш PC не имеет драйвера CD, Вам сначала необходимо создать инсталляционные дискеты. Для этого вам необходим PC с драйвером CD. CD содержит SIMOVIS "Diskette images" в директориях SIMOVIS\DISK1, \DISK2, \DISK3 и \DISK4.

После выбора желаемого языка, инсталляция SIMOVIS вызывается через SIMOVIS V5.0.2 - Install SIMOVIS - Start Installation.

По причинам безопасности, старый Internet browsers не подходит для запуска программ. В этом случае "Setup.exe - Save as" диалог отображается Start Installation.

В этом случае, Вы можете запустить программу Setup вручную в подкаталоге:


SIMOVIS\disk1\setup.exe . Затем следующие инструкции отображаются программой инсталляции.

Как стандарт, SIMOVIS инсталлируется в каталог C:\SIEMENS\SIMOVIS.

Иконка "SIMOVIS(USS)" для запуска программы отображается на рабочем столе.

15.3 Подключение преобразователя SIMOREG к PC

Простейшая связь производится подключением соединителя X300 на передней панели преобразователя SIMOREG с COM портом PC, используя кабель с заказным номером 6SX7005-0AB00.



15.4 Дополнительная информация

Дополнительная информации относительно установки и действия инструмента SIMOVIS, включая работу в среде STEP7 и связи с оборудованием через Profibus, также как инструкции по работе программного обеспечения, могут быть найдены в файле README.TXT в директории установки SIMOVIS и ONLINE Help.

ПРИМЕЧАНИЕ

SIMOVIS V5.x может быть запущен под Windows95 или Windows NT 4.0, но не под Windows 3.x.